

АКТ №293 от 12.05.2017

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская городская художественная школа»

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская городская художественная школа»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **190068, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.18/13 литер А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.

часть здания **1 этаж в жилом доме** (или помещение на _____ этаже), **551,50** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет** кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.40, (812) 576-80-57**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **дополнительное образование детей**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ для детей в области изобразительного искусства;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **контингент-225 чел., 150 человек обслуживается в день, вместимость 70 чел., персонал-15 человек;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети с 6 лет до 18 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках; нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская городская художественная школа» Борисова Инна Олеговна, с одной стороны, и **представитель МРОО «АВИП», Любимцев Алексей Алексеевич, доверенность № 30/04/01, выдана сроком с 17.04.2017г. до 16.05.2017г** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **нет**

пандусы, роллопандусы: **да, частично соответствуют (К)**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

входные группы: **да, частично соответствуют (К, О, С, Г, У)**

кнопка вызова: **нет, перед главным входом установлена табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения, соответствует К, О, Г, У и частично С**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует (О, С); не доступно (К)**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, соответствует (К, О, С, Г, У); не соответствует (К) в санитарно-гигиенических помещениях**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская городская художественная школа»*, расположенного по адресу: *г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.18/13 лит. А.* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Доступный вход на территорию не принадлежащей учреждению, осуществляется по тротуару с наб. Крюкова канала. На пешеходном переходе предусмотрено занижение бордюрного камня с проезжей части на тротуар.	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом от 07.11.2016 г. № 80-а назначен ответственный сотрудник учреждения: заместитель директора Авирайнен И.Э., обеспечивающий сопровождение всех категорий инвалидов, от главного входа по территории не принадлежащей учреждению к отдельному входу со стороны двора, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 07.11.2016г)	приказ № 80-а от 07.11.2016г
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	У главного входа установлена информационная табличка на контрастном фоне с указанием номера телефона: (812) 314-31-53 для вызова сотрудника учреждения, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	

2.2	О,С	Наружная лестница имеет три ступени, не оборудована поручнями, не адаптирована для инвалидов по зрению, преодолима с сопровождением (по необходимости)	
2.3	К	Входной узел со стороны двора оборудован входной площадкой и стационарным пандусом не соответствующим нормативным требованиям. Доступен с помощью сотрудников учреждения	
2.4	К	Перепады высот (завышенные дверные пороги входных и тамбурных дверей) для инвалидов на кресле-коляске преодолим с помощью сопровождающих.	
2.5	К, О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов при входе и выходе из здания, указаны в п.1.2.	приказ № 80-а от 07.11.2016г
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К	Дверные проемы в классы и административные кабинеты имеют пороги. Для преодоления порогов рекомендуется приобрести переносной пандус.	
3.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов всех категорий внутри помещения организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	приказ № 80-а от 07.11.2016г
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К	Зона обслуживания инвалидов находится на первом этаже. Внутри классов и кабинетах администрации достаточно места для маневрирования кресла-коляски	
	К, О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.1.2	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С	Туалетные кабины в общих уборных имеют размеры не соответствующие нормативным требованиям, не оборудованы опорными поручнями, тактильной информацией, системой тревожной сигнализации; не доступны для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и частично доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	На сайте учреждения http://spb-artschool.ru размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к зданию от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта - информация о предоставляемых услугах; - версия сайта для слабовидящих граждан	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшая к художественной школе доступная остановка: «пр. Римского-Корсакова,53» следующих видов общественного транспорта:	

		- автобус № 2, № 3, № 27, № 50 Расстояние от остановок общественного транспорта до школы занимает не более 300 метров. Время движения пешком 5-7 минут	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	О, К	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют. Посетители школы могут воспользоваться свободными местами у здания школы на дворовой территории.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Краевые ступени наружной лестницы выделить цветом или фактурой (СП59.13330.2012.п.4.1.12)
2. Оборудовать наружную лестницу поручнями со световыми лентами (СП59.13330.2012.п.4.1.14) Для дублирования лестниц и преодоления дверных порогов приобрести переносной пандус СП 59.1330.2012, п.4.1.14.
3. Разместить средства информации с указанием направления движения внутри здания к месту предоставления услуги на путях движения. СП 59.1330.2012 П.5.5.2, П.5.5.4
4. На сайте рассмотреть возможность размещения информации: о доступности объекта для инвалидов; порядок получения услуг; пути движения к объекту от ближайших станций метро, остановок наземного пассажирского транспорта; условия доступности по основным структурно-функциональным зонам объекта для различных категорий инвалидов; сведения об отсутствии парковки для автотранспорта инвалидов (ГОСТ Р 52872-2012)
5. Согласовать с местным муниципалитетом одно парковочное место для инвалидов. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 x 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП59.13330.2012.п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4)
6. На фасаде здания Учреждения установить вывеску «Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская городская художественная школа» с рельефными знаком со шрифтом Брайля и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 (СП59.13330.2012.п.5.1.6, п.5.5.1.)
7. Оборудовать универсальную кабину или доступную кабину в общей уборной (СП59.13330.2012.п.5.3.3)
9. Начало и окончание внутреннего пандуса, расположенного в классе «лепки», выделить цветом или фактурой (СП59.13330.2012.п.5.2.14)
9. Начало и окончание наружного пандуса, расположенного при входе со двора, выделить цветом или фактурой (СП59.13330.2012.п.5.2.14)

Директор СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская городская
художественная школа»



Представитель Межрегиональной
Общественной организации инвалидов
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»

